

Zertifikat
Nr. **IFA 2504080**
vom 07.04.2025



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test



DGUV Test - Zertifikat

Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber) **NICOCYL® GmbH**
Am Rapensweg 213
44581 Castrop-Rauxel

Produktbezeichnung: **Bodenplatten aus Recycling-PVC**

Typ: **Nicocyl maseriert**

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165:2023-02 Anhang B**
Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Prüfung
durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene

ASR A1.5/1,2; Technische Regeln für Arbeitsstätten -
Fußböden; Ausgabe: März 2022

DIN 51130:2023-03 - Prüfung von Fußböden -
Bestimmung des Verdrängungsraums

Zugehöriger Prüfbericht: **Nr. 2025 21043/3210 vom 07.04.2025**
- IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: **Bestimmungsgemäße Verwendung:**
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge
der Bewertungsgruppe R11/V- gefordert werden.

Bemerkungen:
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf
die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum
zu verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig
bis: **06.04.2030**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. Olaf Mewes
Fachzertifizierer